



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  
Provincia de San Luis  
Delegación Contable de la Segunda  
Circunscripción Judicial



Villa Mercedes, 22 de Junio de 2019.-

**COMPULSA DE PRECIOS: INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE en la obra**  
**"CONCURSO DE PRECIOS N° 29/2019- TRABAJO EN CHAPA GALVANIZADA ÁREA**

Organismo solicitante: DPTO. DE MANTENIMIENTO.-

**Recepción: hasta el LUNES 24/06/2019, a las 09:00 horas.-**

Validez de ofertas: No menor a 7 días.

Estimados Proveedores/ Ingenieros:

Por medio del presente se los invita a cotizar para realizar la INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE en la obra "CONCURSO DE PRECIOS N° 29/2019 TRABAJO EN CHAPA GALVANIZADA ÁREA PRENSA".

Sistema de conductos en las oficinas de Prensa y Difusión.


- Serán construidas 4 conductos según las reglas del arte en chapa de acero galvanizado liso, en calibres BWG N° 24 de acuerdo a la longitud de la cara mayor del conducto, en tramos rectos de sección rectangular unidos mediante marco slip (para sección rectangular). Las piezas de transición, curvas y/o derivaciones 6 unidades en total serán progresivas y de radio adecuado.
- Para la sujeción de todo el conjunto se emplearán feje de acero multiperforado de 13mm fijadas a la estructura del edificio c/ tacos plásticos; el conducto se fijará a este elemento con tornillo tipo Parker.
- La aislación de los conductos de impulsión será de colchón de lana de vidrio de 30mm de espesor revestidos en papel Kraft.
- Se colocará 4 difusores, los mismos serán de chapa DD pintados con pintura blanca de 38 cm de diámetro marca Idelmet.

Total, de materiales: conductos rectangulares, cantidad 14 mts. lineales de 45 x 20 -275 - . Curvas o derivaciones mismo diámetro de los conductos cantidad 6 unidades. Aislación y papel Kraft 16 mts. los difusores son 4 unidades todos del mismo diámetro 38 cm. Los trabajos a realizar son a 4 metros de altura, entre el cielo raso y una marquesina del edificio.


Se adjunta planos originales y planos c/ modificaciones solicitadas.



**Plano original**



**Planos con las modificaciones:**





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  
Provincia de San Luis  
Delegación Contable de la Segunda  
Circunscripción Judicial



El pedido fue solicitado por el área de Prensa, debido a la no existencia de bocas de refrigeración y calefacción del sector de las oficinas (tres), lo cual origina que en las estaciones invernal y estival se dificultosa realizar las tareas cotidianas en las oficinas.

**Especificar:**

- **PROFESIONAL QUE COTIZA**
- **VALIDEZ DE OFERTA**

Se debe cotizar en PESOS ARGENTINOS y con IVA incluido.-